エコナビ®シミュレーション事例（集合住宅）

101戸の集合住宅にて試算します。

建物情報の入力

省エネ手法の入力

INPUT

OUTPUT



エネルギーコストの低減



■ 熱経済性ベクトル図

イニシャルコスト＊1	1.3%増
エネルギーコスト	33%減
回収年	4.1年
運用時CO_2排出量（専有部面積当り）	29%減

運用時ＣＯ２の削減



■ 環境経済性ベクトル図

＊1 建設工事費に対するコスト

Copyright (c), OBAYASHI CORPORATION, All rights reserved.